

## 環境コミュニケーション情報【第3回】

仙台港バイオマスパワー合同会社

環境コミュニケーション情報を以下のとおり、公開いたします。

### ○悪臭調査結果

調査地点（直近住居地）における臭気指数は下表のとおり、定量基準以下でした。

調査実施日	調査結果
2021年8月25日（建設工事開始）	10未満
2025年12月19日（建設工事完了後）	10未満

※分析は、『平成7年9月13日環境庁告示第63号 最終改正 令和7年3月31日号外環境省告示第46号』の方法にて実施いたしました。

### ○排ガス(水銀)調査結果

調査地点（直近住居地）における排ガスに含まれる水銀は下表のとおり、定量基準以下でした。

調査実施日	調査結果
2025年12月19日	0.01 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満