

公害防止協定関連項目の測定結果について
(2026 年 6 月度)

仙台港バイオマスパワー合同会社

●大気関係

測定項目	単位	協定値	測定値	備考
窒素酸化物排出濃度	c m ³ /m ³ N	40	21	標準酵素濃度 6% による補正值
硫黄酸化物排出量	m ³ N/h	7.0	0.13	
ばいじん排出濃度	g/m ³ N	0.01	0.003	標準酵素濃度 6% による補正值

●水質関係

測定項目	単位	協定値	測定値	備考
水素イオン濃度	水素指数	5.8～8.6	8.1	
化学的酸素要求量	mg/L	20	9.2	
浮遊物質	mg/L	30	6	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	日間平均 1 最大 3	1 未満	